

ZZHY/APJL054

## 网络信息公开表

存档编号	ZZHY-APXZPJ-23-0336-0420EG-01		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳法库四台子加油加气站（加油部分）安全设施竣工验收安全评价报告		
项目类别	危化		
项目地点	沈阳		
项目所属业务范围	化工		
评审单位	/		
项目简介	30m <sup>3</sup> 汽油储罐 2 座、30m <sup>3</sup> 柴油储罐 2 座（均为地下承重 FF 双层储罐），加油机 4 台；新建一层站房 1 座，建筑面积 183.33 m <sup>2</sup> ；新建加油加气罩棚 1 座，建筑面积约 651.18m <sup>2</sup> 。加气部分设置 1 台 60m <sup>3</sup> 立式 LNG 地上储罐；根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.16 条，其建成后属于加油与 LNG 加气二级合建站。		
安全评价项目组长	徐铭		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	冷智超	化工工艺	
项目过程控制负责人	王爽		
评价报告编制人	刘阳		
评价报告审核人	陆海龙		
参与评价的安全评价师	姓 名	专 业	安全评价人员资格证书编号
	韩明月	化工工艺	S011021000110202000644
	迟玉蓬	电气	S011032000110202000798
	陈世杰	自动化	S011041000110192002422
	刘阳	安全	S011021000110193000479
徐铭	化工机械	S011021000110201000232	
参与评价的注册安全工程师	刘阳		
项目技术专家	/		
现场勘查人员	徐铭、刘阳		
现场勘查时间	2023.12.04		
现场勘查主要任务	收集报告编制资料		

现场勘查照片





评价报告提交时间

2023. 12. 11